



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

HYGIENKLASSIFICERING

2011-07-20

Katarina Josefsson, funktionsplanerare FM-enheten Fastighet
Susanne Löjdquist, funktionsplanerare FM-enheten Fastighet
Pasi Rönkkö, projektledare FM-enheten Teknik och Bygg
Niclas Norman, projektledare FM-enheten Teknik och Bygg

LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten

NYKÖPING: Postadress 611 88 Nyköping, Besöksadress Hälsövägen 1, Ekensbergs Vårdcentral, Tfn 0155-24 50 00, E-post lfs.hk@dll.se
ESKILSTUNA: Postadress 631 88 Eskilstuna, Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, Tfn 016-10 30 00, E-post lfs.fk@dll.se
Org.nr 232100-0032, Pg 448 86 58-8, Bg 5891-8400, www.landstinget.sormland.se

Y:\LEDNINGSTABENHETER\FM-ENHETEN\SEKTIONER\FASTIGHET FÖRVALTN. SÖDRA-MELLERSTA\PERSONLIGT\KATARINA JOSEFSSON\BYGGFÄRMEN\HYGIENDOKUMENT\HYGIENKLASSIFICERING - 110720.DOC



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

INLEDNING

Denna handling är en vägledande rutin avsedd att användas vid indelning av lokaler i hygienklasser.

Syftet med hygienklassificeringen är att möjliggöra ett sjukvårdshygieniskt bra arbetssätt och rationella städmetoder.

Vid planering av nya eller ombyggda lokaler för sjukvårdsändamål ägnas uppmärksamhet åt val av ytskikt, installationer, inredning och utrustning. För mer ingående information om vissa rumstyper hänvisas till BOV, Byggegenskap och Vårdhygien 2:a upplagan.

Den som ansvarar för RFP-arbetet inom ett projekt ansvarar även för hygienklassificering av lokalerna i samråd med verksamheten och vårdhygienisk expertis. Vid projektering av ny- och ombyggnad utgör den en vägledning för konsulter vid översättning av RFP till produktionshandling.

Vid projekt utan RFP ansvarar Projektledare/Fastighetsingenjör/Förvaltare för hygienklassificeringen.

VÄGLEDNING FÖR HYGIENKLASSIFICERING AV AVDELNINGAR OCH RUM

Klassindelning av lokaler

Hygienklassificeringen mål är att uppnå

- att lokalen får en för verksamheten anpassad hygienstandard
- att lokaler med likartade hygienkrav får enhetlig likvärdig hygienstandard
- konsekvens inom det enskilda rummet.

Utgångspunkt för hygienklass är, förutom den verksamhet som bedrivs i lokalen

- graden av risk för smittspridning
- infektionskänsligheten hos patienten som vårdas/behandlas där.

För att systematisera detta hänförs förekommande lokaler till viss hygienklass.



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

Lokalerna indelas i fyra hygienklasser. Denna klassificering är ett minimikrav. Önskas avsteg till lägre respektive högre klass ska hygiensjuksköterska rådfrågas. Verksamheten tar ansvar för dessa avsteg, det gäller även avsteg för inredning.

Hygienklass	Typ av lokal	Väsentliga krav (exempel)
Hygienklass 0	Administrativa lokaler*	Inga vårdhygieniska krav
Hygienklass 1	Väntrum Dagrum Hissar Korridorer och kulvertar (se även nedanstående tabell) Allmänna toaletter Personalutrymmen Rum i särskilt boende	Ytskikt på golv ska tåla rengöringsmedel och punkt-desinfektion. Möbler ska ha avtorkbar ytbeklädnad som tål punktdesinfektion, undantaget privata möbler i eget boende.
Hygienklass 2	Vårdrum Behandlingsrum Undersökningsrum Laboratorier Kök Desinfektionsrum Toalett- och hygienrum inom vårdlokal och särskilt boende	Ytskikt på väggar och golv ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Tvättställ med tillhörande utrustning. Plats för handskar och skydds-förkläden. Uppvikt matta eller motsvarande.
Hygienklass 3	Vårdlokaler med särskilda hygienkrav, t.ex. <ul style="list-style-type: none">• Operationsavdelning• Decentralt placerad operationssal• Sterilteknisk enhet• Dialysenhet• Endoskopienhet• Intensivvårdsavdelning inkl. Neonatalvård• Interventionslab.• Infektionsavdelning• Vård av särskilt infektionskänsliga patienter	Som hygienklass 2 och dessutom överväg: <ul style="list-style-type: none">• Kvalificerad ventilation• Luftsluss eller förrum• Vattenrening
V	Används i kombination med hygienklass för lokal där golv och vägg kan förväntas bli utsatta för vattenbegjutning vid upprepade tillfällen.	



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

*Förutom administrativa lokaler gäller hygienklass 0 även för lokaler enligt nedanstående tabell

Arkiv
Bibliotek
Entréhall
Frisersalong
Kyrkliga lokaler
Vallokal
Radio- och TV-studio
Matsalsdel i restaurang
Skriv- och kopieringsavdelning
Tekniska anläggningar och avdelningar
Undervisningslokaler
Verkstäder
Korridorer och kulvertar där patienter ej vistas.

LOKALERNAS UTFORMNING

Vid utformning av lokaler skall krav på anpassning till respektive hygienklass ställas på:

- ytskikt (golv, väggar, tak)
- inredning och utrustning (snickerier som dörrar o. dyl.)
- installationer (ventilation, värme, sanitet, el,kraft, belysning, tele)

STÄDNING

Städning av lokaler anpassas efter respektive hygienklass. Städmetod och städfrekvens väljs enligt den nordiska städstandarden **INSTA 800**.

Mer information om städtjänster finns på Insidan via länken

<http://insidan.dll.se/sv/Stod-for-ledning/Lokaler/Stadtjanster>



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

Litteratur

SFVH 2010, 2:a upplagan - BOV, Bygghälsa och vårdhygien



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

HYGIENKLASS					
	0	1	2	3	v
YTSKIKT					
Golv					
Icke absorberande fogfria eller med svetsade fogar. Övergång mellan golv och vägg skall vara tät och rundad. Kvarvarande gropar får inte uppstå när tyngre föremål flyttas.		X	X	X	X
Golvmaterial uppdras på vägg som sockel			X	X	X
Färg och mönster på golv får inte försvåra upptäckten av föroreningar		X	X	X	X
Skall tåla behandling med städmaskin	X	X	X	X	X
Stegsäkra golv skall endast användas där speciella krav på halkfrihet föreligger som t.ex. i vissa våtrum. OBS! Val av matta skall ske i samråd med städexpertis på FM-enheten.					X
Skall tåla punktdesinfektion med 40 – 70 % alkohol, perättiksyra och vircon.		X	X	X	X
Väggar					
Släta ytor av icke absorberande material som skall vara fogfritt eller med svetsade fogar samt fria från sprickor och lätta att rengöra.		X	X	X	X
Våtrumsmatta med svetsade fogar eller glaserat keramiskt material används i desinfektionsrum, hygien- och miljörum.					X
Skall tåla rengöring och punktdesinfektion med 40 – 70 % alkohol, perättiksyra och vircon			X	X	X
Material och färg som innehåller antibakteriella ämnen (silver, biocider etc.) skall undvikas i vårdlokaler. Om dessa material övervägs skall hygienexpertis kontaktas.		X	X	X	X
I lokaler där grovsanering förekommer kan ytskikt behöva tåla sanering.		X	X	X	X

LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten

NYKÖPING: Postadress 611 88 Nyköping, Besöksadress Hälsövägen 1, Ekensbergs Vårdcentral, Tfn 0155-24 50 00, E-post lfs.hk@dll.se
ESKILSTUNA: Postadress 631 88 Eskilstuna, Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, Tfn 016-10 30 00, E-post lfs.fk@dll.se
Org.nr 232100-0032, Pg 448 86 58-8, Bg 5891-8400, www.landstinget.sormland.se

Y:LEDNINGSSTAB/ENHETER/FM-ENHETEM/SEKTIONER/FASTIGHET FÖRVALTN, SÖDRA-MELLERSTA/PERSONLIGT/KATARINA JOSEFSSOM/BYGGPÄRMEN/HYGIENDOKUMENT/HYGIENKLASSIFICERING - 110720.DOC



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

HYGIENKLASS					
	0	1	2	3	v
Tak					
Icke perforerade plattor utan mellanrum			X	X	
Släta och lätt avtorkbara utförda i material som tål rengöring.				X	
Material som installeras ovanför undertak skall vara rent och mögelfritt.				X	
Hus och rumskompletteringar					
Rumskompletteringar som t.ex. avbärarlistor, utanpåliggande ledningar och kanaler ska vara släta och lätta att hålla rena.	X	X	X	X	X
Vägg- och högskåp takanslutna eller med snedställt tak (minst 30° lutning) för att underlätta städning.		X	X	X	X
Trösklar och golvskena för skjutdörr skall inte förekomma. (Trösklar kan vara nödvändiga i vissa lokaler av ljudisoleringskäl)		X	X	X	
Dörrstoppar fästs på vägg eller dörr och på sådan höjd över golv att detta kan rengöras med städmaskin.	X	X	X	X	
Dörrar och karmar utförs med släta, lätt avtorkbara ytor samt skall tåla rengöring och punktdesinfektion med alkoholbaserat medel.		X	X	X	
Dörrhandtag skall vara lätt avtorkbara och tåla rengörings- och desinfektionsmedel. Undvik absorberande material (t.ex. trä) eller material som kan orsaka allergi (t.ex. nickel).	X	X	X	X	
Dörrar till sluss/förum och desinfektionsrum förses med armbågsmanövrerat handtag eller dörröppnare.			X		
Dörrar förses med armbågsmanövrerat handtag eller dörröppnare. Gäller inte till personalutrymmen som expeditioner, toaletter mm.				X	

LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten

NYKÖPING: Postadress 611 88 Nyköping, Besöksadress Hälsövägen 1, Ekensbergs Vårdcentral, Tfn 0155-24 50 00, E-post lfs.hk@dll.se
ESKILSTUNA: Postadress 631 88 Eskilstuna, Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, Tfn 016-10 30 00, E-post lfs.fk@dll.se
Org.nr 232100-0032, Pg 448 86 58-8, Bg 5891-8400, www.landstinget.sormland.se

Y:\LEDNINGSTABEN\HETER\FM-ENHETEN\SEKTIONER\FASTIGHET FÖRVALTN. SÖDRA-MELLERSTA\PERSONLIGT\KATARINA JOSEFSSON\BYGGPÅRMEN\HYGIENKODOKUMENT\HYGIENKLASSIFICERING - 110720.DOC -



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

HYGIENKLASS					
	0	1	2	3	v
Hus och rumskompletteringar					
Fönster bör vara öppningsbara	X	X	X	X	
Fönster: se särskilda regler enl. BOV s. 16				X	
Inredning mm.					
Fast och lös inredning skall vara lätt att rengöra och tillverkad av sprickfritt, icke absorberande material. Ytmaterial i inredning skall tåla punktdesinfektion med gängse desinfektionsmedel.		X	X	X	X
För bänkskiva gäller speciella krav enl. BOV s. 14.		X	X	X	
Inredningstextilier som gardiner och draperier i vårdutrymmen skall vara tvättbara i minst 60° C.		X	X	X	
Vid nyanskaffning av möbler i vårdrum och gemensamhetsutrymmen skall endast möbler som kan punktdesinficeras inköpas. På befintliga möbler kan man acceptera avtagbar klädsel som skall tåla vattentvätt minst 60°C eller tvättprocess med motsvarande dokumenterad effekt på ex. enterokocker och stafylokocker (MRSA).		X	X	X	
Mattor av textilmaterial skall inte förekomma		X	X	X	
Textilier som innehåller antibakteriella ämnen (silver, biocider etc.) skall undvikas i vårdlokaler. Om dessa material övervägs ska hygienexpertis kontaktas.		X	X	X	
För avskärmning mellan sängar och dylikt rekommenderas fast monterad eller lösa skärmar. Dessa skall ha lätt avtorkbara ytor som tål rengöring och punktdesinfektion med alkoholbaserat medel.		X	X	X	



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

HYGIENKLASS					
	0	1	2	3	v
VVS- installationer					
Allmänt					
Toaletter och duschrum följer avdelningens hygienklass, dock lägst hygienklass 2v.			X	X	X
Tvättställ skall finnas i anslutning till alla toaletter, placerade i samma utrymme som WC-stolen	X	X	X	X	X
Av vårdhygieniska skäl skall inte bidédusch förekomma.		X	X	X	X
Golvbrunn skall gå lätt att rengöra och ha löstagbart galler. Vidare regler se BOV s. 16.					X
Utslagsback finns normalt i städtrum. Krav gällande utformning se BOV s. 19.		X	X	X	X
Klimatanläggning					
Kylbafflar ska vara utformade på sådant sätt att ansamling av damm och smuts undviks samt att städning kan ske utan svårighet.		X	X	X	
Risk för kondensutfällning ska beaktas.		X	X	X	
Tvättställ					
Tvättställ skall vara avsedda för tvättning i rinnande vatten och skall inte ha bottenpropp. Bräddavlopp skall inte finnas av städtekniska skäl.	X	X	X	X	X
Tvättställ skall endera monteras tätt mot vägg eller med ett avstånd av minst 40 mm från väggen.	X	X	X	X	X
Tvättställ som används av vårdpersonal skall ha en storlek som tillåter tvättning av underarmar.		X	X	X	X
Tvättställ skall förses med engreppsblandare.	X	X	X	X	X
Tvättställsarmaturen för skall lägst vara handledsmanövrerad alt. batteridriven.		X	X	X	X

LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten

NYKÖPING: Postadress 611 88 Nyköping, Besöksadress Hälsovägen 1, Ekensbergs Vårdcentral, Tfn 0155-24 50 00, E-post lfs.hk@dll.se

ESKILSTUNA: Postadress 631 88 Eskilstuna, Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, Tfn 016-10 30 00, E-post lfs.fk@dll.se

Org.nr 232100-0032, Pg 448 86 58-8, Bg 5891-8400, www.landstinget.sormland.se

Y:\LEDNINGSSYSTEM\HETERIFM-ENHETEN\SEKTIONER\FASTIGHET FÖRVALTN, SÖDRA-MELLERSTAPERSONLIGT\KATARINA JOSEFSSON\BYGGPÄRMEN\HYGIENDOKUMENT\HYGIENKLASSIFICERING - 110720.DOC



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

HYGIENKLASS					
	0	1	2	3	v
Tvättställ					
Tvättställ för pre-operativ handtvätt skall vara utformade så att de förhindrar stänk. Armbågsmanövrerade alt. automatiska tvål- och desinfektionsdispensrar.				X	
Vid tvättställ skall dispenser för flytande handrengöringsmedel finnas	X				
Vid tvättställ i toaletter i allmänna lokaler skall dispenser för flytande handrengöring finnas.		X			
I anslutning till tvättställ inom vårdlokaler och på personaltoaletter skall handleds/ armbågsmanövrerade alt. automatiska dispenserar för flytande handrengöring och desinfektionsmedel finnas.		X	X	X	X
Vid tvättställ skall hållare för torkpapper (M-tork, liten eller stor) finnas.	X	X	X	X	
Toalettstol					
Vägghängda toalettstolar är att föredra.	X	X	X	X	X
För toalettstol gäller: <ul style="list-style-type: none"> • Slät utan smutssamlade fickor • Monteras och tätas mot vägg/golv med fogmassa • Sittring och ev. lock ska gå att rengöra, vara lätt löstagbara och tåla värmedesinfektion alt. förekommande desinfektionsmedel • Toalettstolsförhöjning och handikapphandtag skall vara lätta att ta bort samt kunna rengöras och desinficeras. 	X	X	X	X	X
Top WC skall inte användas	X	X	X	X	X
Bad- och duschrum					
Duschbord skall placeras så att rengöring mellan varje användningstillfälle underlättas.			X	X	X



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

HYGIENKLASS					
	0	1	2	3	v
Bad- och duschrum					
Duschslang bör inte vara längre än 1,5 m och monteras så den inte når toalettstolen. Den skall vara av ljustätt material, skall kunna rengöras och desinficeras i diskdesinfektor med utrustning för genomspolning. Snabbkopplingar underlättar demontering. Duschen strilmunstycke skall ha stora hål för att förhindra aerosolbildning. Fast installerad dusch skall vara försedd med automatisk avtappning.		X	X	X	X
Duschavskärmning					
Duschdraperier bör inte förekomma. Används duschdraperier skall dessa vara tvättbara i minst 60° eller tvättprocess med motsvarande dokumenterad smittreducerande effekt för enterokocker, stafylokocker och mögel.		X	X	X	X
Duschvägg/dörr kan användas om utrymmet medger detta.		X	X	X	X
Duschväggar/dörrar skall utföras i slätt material med så få falsar som möjligt. Tätning skall ske med elastisk fogmassa. Avskärmning skall vara lätt avtorkbar och tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Duschkabiner får inte förekomma.		X	X	X	X
Operationsrum samt andra rum där operativa ingrepp sker					
I avvaktan på kommande "Renhet i operationsrum" (SIS/TK 527) ska < antal cfu/m ³ definieras i RFP.				X	
Läkemedelsrum					
Ventilation med minst 4 omsättningar per timme.			X	X	
Temperaturen skall hållas mellan 18 – 25°C.			X	X	
För övriga krav hänvisas till BOV s. 45 – 46.			X	X	

LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten

NYKÖPING: Postadress 611 88 Nyköping, Besöksadress Hälsövägen 1, Ekensbergs Vårdcentral, Tfn 0155-24 50 00, E-post ifs.hk@dll.se
ESKILSTUNA: Postadress 631 88 Eskilstuna, Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, Tfn 016-10 30 00, E-post ifs.fk@dll.se
Org.nr 232100-0032, Pg 448 86 58-8, Bg 5891-8400, www.landstinget.sormland.se

Y:\LEDNING\STAB\ENHETER\FM-ENHETEM\SEKTIONER\FASTIGHET FÖRVALTN. SÖDRA-MELLERSTA\PERSONLIGT\KATARINA JOSEFSSOMBYGGPÄRMEN\HYGIENDOKUMENT\HYGIENKLASSIFICERING - 110720.DOC



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

HYGIENKLASS					
	0	1	2	3	v
Desinfektionsrum					
Tvättställ skall finnas.			X	X	X
Apparatur skall placeras åtkomlig för reparation och service.			X	X	X
Inredning i desinfektionsrum skall endera monteras tätt mot vägg eller med ett avstånd av minst 40 mm från väggen.			X	X	X
Golvbrunn bör finnas. Denna skall vara lätt att rengöra och ha löstagbart galler. Den skall skötas så att vattenlåset inte torkar ur. Golvet skall luta svagt mot golvbrunnen (1:100) och gärna accentuerat fall (1:50) vid brunnen.			X	X	X
Avdelningskök					
Tvättställ skall finnas			X	X	
Separat städutrustning förvaras i rum med närhet till avdelningsköket.			X	X	
För diskbänk gäller speciella krav enl. BOV s. 15.			X	X	
För bänkskiva gäller speciella krav enl. BOV s. 14.			X	X	
Diskmaskin bör anpassas till mängden disk samt monteras förhöjd av ergonomiska skäl. Diskmaskinen skall vara konstruerad så att porslin och bestick kan diskas/sköljas vid lägst 60-70°C.			X	X	
Om diskmaskin och avspolningsbänk finns i köket skall diskbänk finnas även på "ren sida".			X	X	

LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten

NYKÖPING: Postadress 611 88 Nyköping, Besöksadress Hälsövägen 1, Ekensbergs Vårdcentral, Tfn 0155-24 50 00, E-post lfs.hk@dll.se
ESKILSTUNA: Postadress 631 88 Eskilstuna, Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, Tfn 016-10 30 00, E-post lfs.fk@dll.se
Org.nr 232100-0032, Pg 448 86 58-8, Bg 5891-8400, www.landstinget.sormland.se



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

HYGIENKLASS					
El-installationer					
Belysning					
Tak- och väggarmatur för allmän belysning ska monteras dikt an mot tak/vägg alt. så långt från tak/vägg att städning kan utföras.		X	X	X	
Belysningsarmatur skall vara konstruerad utan onödiga dammgömmor.		X	X	X	
Elledningar och elkanaler					
Utanpåliggande ledningar och kanaler ska vara släta, lätta att hålla rena och dammfria	X	X	X	X	
Div. maskiner som tvättmaskin, kaffeautomat m. fl.					
För information och regler om olika typer av maskiner se kapitel i BOV om "Inredning och fast utrustning" s. 14 – 19.	X	X	X	X	



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

Förteckning över avdelningars hygienklass med exempel på rum med avvikande hygienklass.		
HYGIENKLASS 2	Hygienklass	
Normalvårdavdelning ex. kirurg, medicin, barn (exkl. neonatal), dag- avdelningar	Administrativa lokaler inom enheten	1
Mottagningar ex. akutmottagning och öppenvårdsmottagning	Konferensrum	1
Lättvårdsavdelning	Personaldagrum	1
Arbetsterapi	Personalvilrum	1
Sjukgymnastik	Anhörigrum	1
Klin.kem lab	Demonstrationsrum	1
Blodcentral	Isoleringsrum	3
Fotvård	Förrum till isoleringsrum	3
Klinisk fysiologi	Interventionslab	3
Radiologavdelning	Rum för beredning av blodprodukter (lab)	3
Patologlab	Hot lab / isotopkontroll (apotek)	3
Tandvård	Farmacilab (apotek)	3
Centralkök	Decentralt placerad operationssal	3
Apotek	Beredningsrum till op-rum och till rena behandlingsrum	3
Städcentral	Sterilrum inom tandvården	3

LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten

NYKÖPING: Postadress 611 88 Nyköping, Besöksadress Hälsövägen 1, Ekensbergs Vårdcentral, Tfn 0155-24 50 00, E-post lfs.hk@dll.se
ESKILSTUNA: Postadress 631 88 Eskilstuna, Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, Tfn 016-10 30 00, E-post lfs.fk@dll.se
Org.nr 232100-0032, Pg 448 86 58-8, Bg 5891-8400, www.landstinget.sormland.se

Y:LEDNINGSSTAB\ENHETER\FM-ENHETEN\SEKTIONER\FASTIGHET FÖRVALTN, SÖDRA-MELLERSTA\PERSONLIGT\KATARINA JOSEFSSOMBYGGPÅRMENHYGIENDOKUMENT\HYGIENKLASSIFICERING - 110720.DOC



DATUM

DIARIENR

HANDLÄGGARE

2011-07-20

LS-

Förteckning över avdelningars hygienklass med exempel på rum med avvikande hygienklass.		
HYGIENKLASS 3		Hygienklass
Operationsavdelning	Administrativa lokaler inom enheten	1
Sterilteknisk enhet	Konferensrum	1
Dialysenhet	Anhörigrum	1
Endoskopienhet	Personalrum	1
Intensivvårdsavdelning inkl. neonatalvård	Personalvårdrum	1
Interventionslab	Samtalsrum	1
Infektionsavdelning	Rum för avlidna	2
Vård av särskilt infektiösa patienter	Förråd	2
	Avdelningskök	2
	Dagrum	2
	Desinfektionsrum	2
	Städtrum	2

LANDSTINGET SÖRMLAND, FM-enheten

NYKÖPING: Postadress 611 88 Nyköping, Besöksadress Hälsövägen 1, Ekensbergs Vårdcentral, Tfn 0155-24 50 00, E-post lfs.hk@dll.se
ESKILSTUNA: Postadress 631 88 Eskilstuna, Besöksadress Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset, Tfn 016-10 30 00, E-post lfs.fk@dll.se
Org.nr 232100-0032, Pg 448 86 58-8, Bg 5891-8400, www.landstinget.sormland.se

Y:LEDNINGSSTABENHETER\FM-ENHETEN\SEKTIONER\FASTIGHET FÖRVALTN, SÖDRA-MELLERSTA\PERSONLIGT\KATARINA JOSEFSSON\BYGGPÅRMEN\HYGIENDOKUMENT\HYGIENKLASSIFICERING - 110720.DOC