

Checklista för lokaler och fysisk tillgänglighet

Allmänt

Lokaler ska vara utformade så att personer med olika funktionsnedsättningar ska ha tillträde och använda allmänna utrymmen på lika villkor som personer utan funktionsnedsättningar.

Viktiga funktioner (larm, manöverdon, inredning på toalett) ska kunna användas av personer som förflyttar sig i rullstol.

Obligatoriska krav

| | |
|--------------------------|--|
| Av- och påstigningsplats | Ska finnas i nära anslutning till entré. |
| Gångstråk | Ska vara tillgängliga och användbara utan nivåskillnader. |
| Skyltning | Verksamheten ska vara väl skyltad för att underlätta orientering. |
| Entrédörr | Entrédörr ska kunna öppnas, passeras och stängas av personer som använder rullstol. Dörrens passagemått ska vara minst 84 cm. |
| Hiss (om aktuellt) | Korgmått ska vara minst 1,1x1,4 m Dörrautomatik ska finnas. Dörrens fria bredd minst 90 cm. Hissknappar ska kunna nås av personer som förflyttar sig med rullstol. |
| Tillgänglig toalett | Toaletten ska vara nåbar från neutralt utrymme, t ex korridor eller väntrum. Dörrens passagemått ska vara minst 84 cm. Golvyta ska vara minst 2,2 x 2,2 m. Inredning och utrustning ska vara placerad och utformad med tanke på nåbarhet, hanterbarhet och begriplighet. Toaletten ska vara utrustad med ett besökslarm. |
| Behandlingsrum | Rummet ska vara tillräckligt rymligt för att det ska vara möjligt att manövrera en rullstol. Dörrens passagemått ska vara minst 84 cm. |